

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15 «А», тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и
Светлоярскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

404321, Россия, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский,
ул. Свердлова, 47 «А», эл. почта: ond_okt@34.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Заливский детский сад
«Аленушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области, в лице – заведующий
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Заливский детский сад
«Аленушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области Стекольниковой
Александры Васильевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: главного государственного инспектора Котельниковского,
Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Иванова
Дениса Владимировича от 13 января 2021 года № 8.

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

В период времени с 30 марта по 01 апреля 2021 года.

проведена проверка: государственным инспектором Котельниковского, Октябрьского и
Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Смирновой Татьяной
Александровной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку)

В зданиях и на территории: Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Заливский детский сад «Аленушка» Октябрьского муниципального района
Волгоградской области, расположенного по адресу: 404331, Волгоградская область, Октябрьский
район, х. Заливский, ул. Юбилейная, 1.

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным
учреждением «Заливский детский сад «Аленушка» Октябрьского муниципального района
Волгоградской области Стекольниковой Александрой Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении

	места выявленного нарушения	и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	нии (указывается только выполнение)
1	Руководитель организации не обеспечил возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационного выхода из тамбура № 1 (согласно экспликации технического паспорта)	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
2	Допущено размещение огнетушителей без специальных подставок из негорючих материалов, исключая их падение или опрокидывание на первом этаже в подсобных помещениях № 9, 10, 11 и перед входом в помещение прачечной, а также на втором этаже в подсобном помещении № 24 (согласно экспликации технического паспорта)	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
3	Руководитель организации не обеспечил обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
4	Руководитель организации не обеспечил конструктивные и инженерно-технические решения (не обеспечены условия безопасной эвакуации людей (детей)) лестничного пролета наружной лестницы, ведущей из эвакуационного выхода тамбура № 1 (согласно экспликации технического паспорта)	п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	20 октября 2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Котельниковского,
Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской
области по пожарному надзору Смирнова Татьяна
Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил(а): _____

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)