

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15 «А», тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому,  
Октябрьскому и Светлоярскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

404321, Россия, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский,  
ул. Свердлова, 47 «А». эл. почта: oktond031@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 44/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Заливский детский сад «Алёнушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области ОГРН 1023405971027 ИНН 3421002249, в лице - заведующего МКДОУ «Заливский детский сад «Аленушка» Октябрьского района муниципального Волгоградской области Стекольниковой Александры Васильевны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области – главного государственного инспектора Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору майора внутренней службы Костерина Андрей Юрьевича от 17 июля 2017 года № 44.

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

В период времени с 10 часов 50 минут до 12 часов 20 минут 03 августа 2017 года,  
с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут 11 августа 2017 года.

проведена проверка: государственным инспектором Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области старшим лейтенантом внутренней службы Капмазовым Романом Юрьевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

В зданиях и на территории: муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Заливский детский сад «Алёнушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Заливский, ул. Юбилейная, 1.

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: заведующим МКДОУ «Заливский детский сад «Аленушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области Стекольниковой Александрой Васильевной.



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Обеспечить на дверях эвакуационных выходов из помещения № 1 их свободного открывания изнутри без ключа	п.п. «в» п. 42 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	02 октября 2017 года	
2	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц	п.п. «в» п. 42 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	02 октября 2017 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам Волгоградской области лейтенант внутренней

«11» августа 2017 года

службы Калиманов Роман Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору